

西固区福源小镇安置房二期项目 E 地块暂估价门窗材料采购

招标文件答疑

各投标单位：

1、门窗大样图纸后期能否进行二次深化？

答：门窗加工前，须进行二次深化设计，经建设单位批复后方可实施，二次深化设计的费用不予增加。

2、推拉门如果属于封闭阳台内侧推拉门，后期是否会取消？

答：不取消。

3、窗主要型材壁厚是否为 1.4mm，门主要型材壁厚是否为 2.0mm？

答：请投标人根据自身情况自主决定型材壁厚，须满足节能、质量检验标准要求。

4、窗户开启方式是外平开还是内平开？

答：内平开。

5、增值税税率是否为 13%税率？

答：招标文件《第四章货物需求一览表及技术要求》中载明的最高限价含税金是指含 13%增值税。

招标人：兰州市西固区房产管理局

中海外交通建设有限公司

招标代理机构：鸿民国际工程咨询有限公司

监督单位：兰州市西固区住房和城乡建设局

招标投标审核备案
专用章

2023 年 12 月 19 日