

兰州市城关区市容环境卫生工作中心醇基燃料项目
采购需求

1	醇含量， %	≥70
2	密度（20℃）， g/cm ³	≤0.83
3	机械杂质， %	<0.02
4	凝点， °C	<-30
5	PH 值	6-8
6	50%馏出温度， °C	<80
7	总硫含量， %	<0.010
8	甲醛试验	出品不呈蓝色

注：在供暖期间负责供暖锅炉的维护，保证正常使用。需更换设备及零件，费用另计。